АО "АТЭК"

Приложение № 2
к Положению об оформлении, учете заявок технических заданий, контроле их выполнения. Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

«Утверждаю»
Главный инженер филиала АО
«АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
_____А.А. Палатов
«_____»_____2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку ТМЦ
от « 18 » марта 2019 г.

№ п/п	1	2
1	**Назначение закупки** (обоснование необходимости закупки)	Обеспечение котельной филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» по ул. Российской, 96/1 установкой ХВО.
2	**Наименование поставляемого товара**	Установка умягчения непрерывного действия HFS-3072-TW1-L (аналог или эквивалент)
3	**Требования к качеству**	Производительность 10,0 м3/час 2 колонны, 2 клапана «Clack» + альтернатор, 2 солерастворителя 500 л (загрузочный материал катионит Lewatit S1567) Габариты 2500*900*высота 2300 мм
4	**Количество поставляемого товара**	1(один) комплект
5	**Условия поставки**	Доставка товара до склада грузополучателя производится за счет поставщика в течении 10 рабочих дней с момента подачи заявки
6	**Место поставки товара**	г. Краснодар, котельная по ул. Российской, 96/1.
7	**Условия оплаты**	В течение 30 календарных дней с момента фактического получения партии товара и подписания товарной накладной.
8	**Документы подтверждающие качество товаров**	сертификаты качества

Составил	Ведущий специалист	Гинзбург А.Н.