



АО «АТЭК»

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала

И. Сборщик

2017г.



Техническое задание

от «06» 06 2017г.

Подразделение: Филиал «Новороссийские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): котельная ул. Сипягина 6, БСО, кот. ул. Революции, 25, Набережная 51, котельная школы 24 ст. Раевская, кот. Мефодиевская 112, котельная ул. Тобольского 3, кот. Южная, кот. Видова 168, кот. Героев Десантников 14, Героев Десантников 47а

1	Назначение закупки (обоснование необходимости закупки)	Приобретение электродвигателей для замены вышедших из строя
2	Наименование поставляемого оборудования / выполняемых работ / оказываемых услуг	Электродвигатель 5АИ 100S2, 5АИ100L2, 5АИ 112M2, 5АИ132M2, 5АИ160S2, 5АИ160M2, 5АИ180S2, 5АИ 180 M2, 5АИ200M2, 5АИ200L2, 5АИ225M2, 5АИ250M2, 5АИ315M4.
3	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров, работ, услуг	ГОСТ 183-74. Класс изоляции не ниже F
4	Количество поставляемого товара / объем выполняемых работ / объем оказываемых услуг (с обязательным указанием единицы измерения)	Электродвигатель 5АИ 100S2 4 шт., 5АИ100L2 2шт., 5АИ 112M2 1 шт., 5АИ132M2 2 шт., 5АИ160S2 1шт., 5АИ160M2 2 шт., 5АИ180S2 1 шт., 5АИ 180 M2 1 шт., 5АИ200M2 2шт., 5АИ200L2 1 шт., 5АИ225M2 1 шт., 5АИ250M2 1 шт., 5АИ315M4 1 шт.
5	Желаемые сроки (периоды) поставки товара / выполнения работ / оказания услуг	Не более 30 календарных дней с момента подписания договора
6	Место поставки товара / выполнения работ / оказания услуг	Новороссийск, ул. Куникова, 43
7	Документы, подтверждающие качество товаров / работ / услуг (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы, подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности)	Паспорт, Сертификат качества
8	Шефмонтаж и пусконаладочные работы	не требуется
9	Техническое обслуживание, сервис	не требуется
10	Запасные части, расходные материалы	не требуется
11	Обучение сотрудников	не требуется
12	Согласование административных органов / органов надзора	не требуется
13	Прочие затраты (указать)	не требуется
Составил:		Инженер ПТО Бурмистров С. В.
Согласовано Руководитель подразделения:		Главный инженер _____ Волга Д. В.

Нач. УКС П. А. Зыков / Волга