




АО «АТЭК»

Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

и.о.директора филиала АО «АТЭК»
«Майкопские тепловые сети»

 /И.В.Скрипниченко
« » 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку ТМЦ № М1102
от « 11 » ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Подразделение : филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»
Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Майкопские
тепловые сети»
КБК 2.1.1.1.8

№ п/п	1	2
1	Назначение закупки (обоснование необходимости закупки)	Обеспечение энергоносителем филиал АО «АТЭК» "Майкопские тепловые сети" в отопительный период 2019-2020 г.
2	Наименование поставляемого товара	Каменный уголь марки АС .
3	Требования к качеству	ГОСТ 25543-2013, ГОСТ Р51591-2000; Фракция 6-13 мм., Зольность, % не более – 8, Массовая доля серы, % не более – 1, Выход летучих веществ % – 3,5; Низшая теплота сгорания ккал/кг не менее – 5300; Массовая доля хлора %, не более – 0,5; Массовая доля мышьяка %, не более – 0,02; Массовая доля влаги %, не более – 6.
4	Количество поставляемого товара	420 тонн.
5	Условия поставки	Поставка железнодорожным транспортом Поставщика, за счет Поставщика согласно следующего графика : апрель 2019 г. – 210 тонн (три вагона) май 2019 г.–210 тонн (три вагона) Оплата производится на основании оригинала счета в

		течении пятнадцати календарных дней с момента поставки партии товара.
6	Место поставки товара	Железнодорожная станция № 534800 г. Майкоп ., Северо-Кавказская Железная дорога ., код грузополучателя 86753
7	Документы подтверждающие качество товаров	паспорт ,сертификаты качества на каждую партию товара .

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети » _____



/И.В.Скрипниченко

Составил:

начальник отдела комплектации

филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети » _____

/ Е.Л.Петренко