



АО «АТЭК»

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор филиала
 АО «АТЭК» «Тимашевские
 тепловые сети»
 Ю.А. Коровко
 «19» / 01 / 2017г.

Техническое задание на закупку № 01-2017-Т

«16» января 2017г.

Грузополучатель	Филиал АО «АТЭК»: «Тимашевские тепловые сети»
Плательщик	АО «АТЭК»
Основание (цель) закупки	Приобретение насосного оборудования
Адрес поставки	Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/1

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки согласно таблицы:

№	Номенклатура	Описание и технические характеристики	ед. изм.	Кол-во	условия оплаты	условия поставки	срок поставки
1	Насос GronoLine L80/2 20-30/2 Wilo	Циркуляционный насос с сухим ротором, вертикальный для перекачивания горячей воды до 130 градусов. Перекачиваемая среда - вода чистая, температура до 130 градусов, используемая в системах отопления. Производитель - Wilo. Рабочая зона: - артикул - 2786127, - напор - 29-м, - мощность двигателя (кВт/об.) 30	шт.	1	Предоплата 30% в течение 10 календарных дней с момента получения счета на оплату, окончательный расчет в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки товара. Транспортные расходы включены в стоимость товара.	Доставка до склада по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/1	не более 35 календарных дней, с момента подписания договора
2	Насос 1Д -315/71А	Рабочее колесо двустороннего входа. Рабочая зона: - подача - 300 куб./м /ч, - напор - 63м, - мощность двигателя (кВт/об.) - 90/1500 . электродвигатель -5AM250-2МУПУЗ	шт.	1			
3	Насос Д 200/36А 30х1500	Рабочее колесо двустороннего входа. Рабочая зона: - подача - 190 куб./м /ч, - напор - 29-м, - мощность двигателя (кВт/об.) -30/1500	шт.	1			

Замена выработавшего установленные сроки оборудования (согласно плана закупок на 2017 г.) и создание резерва.

Инициатор закупки:

Заместитель директора
 Филиала АО "АТЭК" "Тимашевские тепловые сети"

Казаков А.В.