


АО «АТЭК»

Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. директора филиала
АО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»

 А.Н. Казенков
« ____ » _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 58

на закупку ТМЦ
от «22» декабря 2020 г.

Подразделение: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

№ п/п	1	2					
1	Назначение закупки (обоснование необходимости закупки)	Заключение договора на поставку огнеупорных материалов для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»					
2	Наименование поставляемого оборудования (выполняемых работ, оказываемых услуг)	Огнеупорные материалы					
3	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров (работ, услуг)	Технические параметры в соответствии с ГОСТ и ТУ.					
4	Количество поставляемого товара (объем работ, оказываемых услуг с указанием единиц измерения)	<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Наименование</th><th>ГОСТ, тип, марка, модель</th><th>Ед. изм</th><th>Кол-во</th></tr></thead></table>	№	Наименование	ГОСТ, тип, марка, модель	Ед. изм	Кол-во
№	Наименование	ГОСТ, тип, марка, модель	Ед. изм	Кол-во			

1	Глина огнеупорная ПГМС-23	ТУ 1522-011-05802307-2004 1. Массовая доля Al ₂ O ₃ , не менее 23 % 2. Огнеупорность, не ниже 1630 °С 3. Массовая доля влаги, не более 12 % 4. Зерновой состав, на сите (сито № 3) остаток не более 2 % 5. Зерновой состав, на сите (сито № 2) остаток не более 5 % 6. Зерновой состав, на сите (сито № 0,5) проход не менее 65 % 7. Влажесодержание — не больше 5 % 8. Способность поглощать воду — в среднем составляет 7,8 % 9. Размер зерна — в среднем 1,9 мм	кг	19044
2	Кирпич огнеупорный ШБ-5	ГОСТ 390-96	шт	13000

3	Кирпич огнеупорный ШБ-8	ГОСТ 390-96	шт	8000
4	Шамот огнеупорный ЗШБ (0-2)	ГОСТ 23037-99	кг	33687
5	Мертель шамотный МШ28	ГОСТ 6137-2015	кг	3000
6	Мертель шамотный МШ31	ГОСТ 6137-2015	кг	3000
7	Мертель шамотный МШ36	ГОСТ 6137-2015	кг	3000
8	Мертель шамотный МШ39	ГОСТ 6137-2015	кг	3000

5	Желаемые сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)	<p>Доставка Товара до склада Покупателя производится партиями по заявкам согласно потребности Покупателя за счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки. Минимальный объем партии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кирпич - 10000 шт; - мертель – 6000 кг; - шамот – 10000кг; - глина огнеупорная – 5000кг <p>Срок поставки февраль-декабрь 2021 года</p>		
---	---	---	--	--

6	Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)	г. Краснодар, проезд Мирный 6, ул. Селезнева 199
7	Документы, подтверждающие качество товаров (проводимых работ, оказываемых услуг) (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, допуски СРО, паспорта, инструкции по эксплуатации, каталоги и т. п.)	Сертификаты соответствия, паспорта качества, техническая документация, гарантийные талоны.
8	Шефмонтаж и пусконаладочные работы	-
9	Техническое обслуживание, сервис	-
10	Запасные части, расходные материалы	-
11	Обучение сотрудников	-
12	Согласование административных органов, органов надзора	-
13	Прочие затраты (указать)	-
14	Прочие условия	-

Главный инженер
филиала АО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»

Начальник ПТС

Начальник РВС

Казенков А.Н.

Блинова И.А.

Кравченко С.Н.