



Ответ на запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе	Ответ на запрос разъяснений
1	Уточнить следующие параметры для всех позиций: рабочую среду, давление, присоединение, ГОСТ на отводы и переходы	<p>В ответ на ваш запрос от 20.07.2016г., сообщаем, что техническое задание и спецификация содержит полное описание (аббревиатура технических параметров) материалов.</p> <p>Для всех позиций материала технического задания: Рабочая среда: вода Давление – ру16 (для позиций, где не указано) Присоединение обратных клапанов – меж фланцевое (в остальных позициях прописано) ГОСТ на отводы – см. Техническое задание ГОСТ на переходы - 17378</p>

И.о. начальника отдела закупок и маркетинга
ООО «РКС»



Евтушенко Е.А.



Телефон: 8-861-277-37-41 и 8(918)451-27-52

Почта: sigma-kirill@mail.ru

ООО «Меридиан»

ИНН 2311082715 / КПП 231101001

р/сч 40702810630000003600 / БИК 04349602

к/сч 30101810100000000602

ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ г.

Краснодар

Юридический адрес: (350031) г. Краснодар

пос. Берёзовый 17/4

Фактический (почтовый) адрес: (350031) г. Краснодар

пос. Берёзовый 17/4

Кому И.о. начальника отдела закупок и маркетинга

ООО «РКС» Евтушенко Елена Алексеевна

Запрос разъяснений.

Просим уточнить следующие параметры для всех позиций:
рабочую среду, давление, присоединение, ГОСТ на отводы и переходы.

Иначе в заявке на участие в запросе котировок будет прописан
самый дешевый вариант, который возможно, не отвечает Вашим
требованиям.

Директор



Булатов М