



Филиал АО «АТЭК» «АБИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор филиала  
 АО «АТЭК» «АБИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»  
 А.Д. Бирюков



2017г.

Техническое задание № 30/А  
 от «30» апреля 2017г.

Центр финансовой ответственности (объект): Котельная №11, г. Абинск, ул. Красных Курсантов 13

1	Назначение закупки (обоснование необходимости закупки)	
2	Наименование поставляемого оборудования	Котел КСВа-1,9 ГС "ВК-3" без горелки
3	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров, работ, услуг	Новый котел стальной водогрейный КСВ-1,9 ГС «ВК-3» в количестве 1 шт., без горелки Максимальное рабочее давление 5 КГС/см2. Габаритные размеры (мм) не более: - длина 2950 - ширина 1460 - высота 2120 - масса 3000 кг. Температура уходящих газов не более 180 градусов. Расположение газозода - с правой стороны котла (по виду спереди) Комплектация котла: - котел КСВ-1,9 Гс «ВК-3» без газовой горелки
4	Количество поставляемого товара	Котел КСВа-1,9 ГС "ВК-3" без горелки - 1 шт.
5	Желаемые сроки (периоды) поставки товара / выполнения работ / оказания услуг	Не более 30 календарных дней с момента подписания договора
6	Место поставки товара	г. Абинск, ул. Красноармейская 11
7	Документы, подтверждающие качество товаров / работ / услуг (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы, подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, лицензии, допуски СРО, паспорта, инструкции по эксплуатации, каталог и т.д.)	Паспорт, Сертификат качества, Инструкция по эксплуатации, каталог запасных частей
8	Шефмонтаж и пусконаладочные работы	не требуется
9	Техническое обслуживание, сервис	не требуется
10	Запасные части, расходные материалы	не требуется
11	Обучение сотрудников	не требуется
12	Согласование административных органов / органов надзора	не требуется
13	Прочие затраты (указать)	не требуется
Составил:		гл. инженер филиала АО "АТЭК" "Абинские тепловые сети" Смоленев Ю.Н.
Согласовано Руководитель подразделения:		